

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

|  |  |
|--|--|
| <b>Coordonnées du demandeur d'ACS :</b><br><br><b>FRATELLI PETTINAROLI S.p.A.</b><br>Via Pianelli 38<br>28017 S. Maurizio d'Opaglio (NO)<br>Italie | <b>Famille d'accessoires concernée :</b><br><br><b>COLLECTEURS 7020M</b> |
|--|--|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| <b>Attestation délivrée par :</b>                                  | <input type="checkbox"/>            | Ministère de la Santé<br>N° Dossier : <input type="text"/>   |
|  | <input type="checkbox"/>            | C.R.E.C.E.P. Paris   |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | L.H.R.S.P. Nancy   |
|  | <input type="checkbox"/>            | I.P. Lille   |
| à la date du : 31 Janvier 2002                                     |                                     | Signature :  |
|  |                                     | <br>Christelle AUTUGELLE<br>Chef du Service Alimentarité des Matériaux |
| N° de dossier attribué par le laboratoire d'essais : 02 ACC NY 012 |                                     |  |

### Type d'accessoires

|  |
|--|
| Accessoires couverts par l'ACS :<br>Collecteurs 7020M. |
| Accessoire critique : /                                |

### Résultats des essais d'inertie

|  |
|--|
| Date des essais : /  |
| Commentaires : Les différents composants des collecteurs étant conformes à l'arrêté du 29 Mai 1997 ou disposant d'un agrément KTW pour ceux représentant moins de 5 % de la surface en contact avec l'eau, aucun essai d'inertie n'est nécessaire pour l'obtention de cette ACS. |